



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4136



检测报告

报告编号..... : WTH23H02030288X1C
委托方..... : 石家庄博彩建材科技有限公司
地址..... : 河北省石家庄市栾城区窦妪镇奥翔街 9 号
样品名称..... : 伯爵水不白美缝剂
商标..... : 伯爵
检测要求..... : 参见报告下页
检测结论..... : 参见报告下页
样品接收日期..... : 2023-2-24
检测周期..... : 2023-2-24 ~ 2023-3-3
报告日期..... : 2023-3-6
检测结果..... : 参见报告下页

WALTEK

报告制作:
深圳市虹彩检测技术有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、2 层、3 层 (天基工业园 B 栋厂房)

电话:+86-755-84616666/400-0066-989

邮箱:service@hct-test.com

深圳市虹彩检测技术有限公司
授权签字人

黄胜明
深圳市虹彩检测技术有限公司
<http://www.hct-test.com>





报告编号: WTH23H02030288X1C

检测要求	检测结论
根据客户要求, 参照 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量, 对样品进行以下项目检测:	—
- 总挥发性有机物含量	合格
- 苯含量	合格
- 甲苯与二甲苯含量	合格
- 游离甲醛含量	合格
- 卤代烃含量	合格
- 游离甲苯二异氰酸酯含量	见结果

检测结果:

总挥发性有机物含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 F, 烘箱, 天平, 水分测定仪

检测项目	单位	方法检出限	结果	限值
总挥发性有机物	g/L	2	ND	≤650

苯含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 B, GC-FID

检测项目	单位	方法检出限	结果	限值
苯	g/kg	0.050	ND	≤5.0

甲苯与二甲苯含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 C, GC-FID

检测项目	单位	方法检出限	结果	限值
甲苯	g/kg	0.050	ND	—
二甲苯	g/kg	0.050	ND	—
甲苯与二甲苯总和	g/kg	—	ND	≤150



报告编号: WTH23H02030288X1C

游离甲醛含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 A, UV-VIS

检测项目	单位	方法检出限	结果	限值
游离甲醛	g/kg	0.05	ND	≤0.50

卤代烃含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 E, GC-MS

检测项目	单位	方法检出限	结果	限值
二氯甲烷	g/kg	0.050	ND	≤50.0
1,2-二氯乙烷	g/kg	0.050	ND	—
1,1,2-三氯乙烷	g/kg	0.050	ND	—
三氯乙烯	g/kg	0.050	ND	—
卤代烃 (1,2-二氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)	g/kg	—	ND	≤5.0

游离甲苯二异氰酸酯含量

溶剂型胶粘剂-SBS 胶粘剂

检测方法/仪器: GB 18583-2008 附录 D, GC-FID

检测项目	单位	方法检出限	结果
游离甲苯二异氰酸酯	g/kg	0.1	ND

备注:

g/kg = 克每千克

g/L = 克每升

ND=未检出

结果显示为 ND 不计入总和的计算。

该报告替代报告编号为 WTH23H02030288C 的报告。

样品描述:

序号	HCT 样品 ID	检测点描述
1	WTH23H02030288C.1	1 混合物(灰色胶: 白色胶=1:17)(体积比)



报告编号: WTH23H02030288X1C

声明:

1. 检测报告无批准人签字和专用章无效。
2. 委托单位及地址, 样品和样品信息由委托方提供, 委托方应对其真实性负责, HCT 未核实其真实性。
3. 本报告检测结果(结论)仅对受测样品负责。
4. 未经 HCT 书面同意, 不得部分复制本报告。
5. 无 CMA 标识报告中的结果仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。
6. 有 CNAS 标识报告中的“n”代表该检测项目暂未申请 CNAS 认可。
7. 本报告使用的判定规则:
(1)按照检测要求列的法规/标准中规定的判定规则;
(2)如果检测要求列的法规中没有规定判定规则的话, 则按照《CNAS-GL015 判定规则和符合性声明指南》6.2.1 简单接受($w=0$)的二元判定规则:
合格(接受)--测得值位于容许区间以内。
不合格(拒绝)--测得值位于容许区间以外。

=====报告结束=====

WALTEK

